

Мурманское областное отделение общероссийской общественной организации  
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»



# ПАМЯТКА

**по пожарной безопасности руководителям организаций  
(индивидуальным предпринимателям)  
всех видов собственности**



В соответствии с Федеральными законами № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 и другими нормативными актами в области обеспечения пожарной безопасности руководитель организации **ОБЕСПЕЧИВАЕТ:**

№ п/п	Мероприятие	Плановый срок проверки
1	Обучение руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта пожарнотехническому минимуму (ПТМ); Проведение противопожарного инструктажа работников объекта	Не реже 1 раза в 3 года  При приеме на работу и не реже 1 раза в год
2	Наличие инструкций о мерах пожарной безопасности, в том числе отдельно для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения (инструкция разрабатывается в соответствии с разделом XVIII «Правил противопожарного режима в РФ»)	Пересмотр и корректировка инструкций производится в случае существенных изменений на объекте (перепланировка, кадровые изменения и т.п.)
3	Наличие на объекте распорядительного документа по пожарной безопасности (приказа), в котором должны быть отражены следующие моменты: назначены лица, ответственные за пожарную безопасность, указан порядок и сроки обучения мерам пожарной безопасности	Ежегодно
4	Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, знаков пожарной безопасности «Курение запрещено» и «Место для курения»	Постоянно
5	Наличие планов эвакуации при пожаре (формат А2 в фотолюминисцентном исполнении)	Обновление в случае перепланировки
6	Наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных технологических установках обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	Постоянно
7	Устранение нарушений огнезащитных покрытий строительных конструкций, воздуховодов и др., а также осуществление проверки качества огнезащитной обработки с составлением акта проверки	Проверка качества пропитки при отсутствии в инструкции заводов-изготовителей сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год
8	Содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии и проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений с составлением акта испытаний	Не реже 1 раза в 5 лет



9	Наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы	Постоянно
10	Проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от сгораемых отложений с составлением акта	Не реже 1 раза в год
11	Исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и проведение проверок их работоспособности с составлением акта	Не реже 2 раз в год (весной и осенью)
12	Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами и стволами, перекатку пожарных рукавов	Не реже 1 раза в год
13	Исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации) и проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки	Не реже 1 раза в квартал
14	Наличие договора на техническое обслуживание систем противопожарной защиты объекта	Постоянно
15	Наличие исполнительной документации на установки систем противопожарной защиты	Постоянно
16	Наличие годового плана-графика и проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений	Ежегодно
17	Наличие сертификатов пожарной безопасности на материалы, используемые для облицовки путей эвакуации	Постоянно
18	Наличие приказа (распоряжения) о назначении лиц, ответственных за ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения	Ежегодно
19	Наличие журнала учета огнетушителей	Постоянно
20	Наличие удостоверений о прохождении пожарно-технического минимума руководителем и лицами, ответственными за пожарную безопасность объекта	Постоянно
21	Наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку	Согласно паспорта изделия
22	Проведение замеров сопротивления изоляции внутренней электропроводки и защитного контура заземления и др. электроизмерительные работы	1 раз в три года
23	Наличие программ проведения инструктажей по пожарной безопасности	Постоянно

Уважаемые руководители, напоминаем вам, что практически все виды услуг в области обеспечения пожарной безопасности лицензируются. При выборе подрядчика требуйте лицензию на оказываемые виды услуг!

Информацию об услугах Мурманского областного отделения ВДПО, а также консультации по вопросам обеспечения пожарной безопасности Вы можете получить по тел. (8152) 25-52-90, 25-12-82, 25-12-75 или на сайте [www.murmanvdpo.ru](http://www.murmanvdpo.ru)

**Наш адрес: г. Мурманск, ул. Зеленая, д.8**